



Instytut Techniki Budowlanej

Badania naukowe | Prace rozwojowe | Akredytowany Zespół Laboratoriów |
Jednostka notyfikowana nr 1488 | Członek EOTA | Certyfikowane systemy zarządzania ISO 9001, ISO 27001

KLASYFIKACJA OGNIOWA w zakresie stopnia palności wyrobów elastycznych 02409.3/20/Z00NZIP

Zlecniodawca:

SAKO-EXPO TECHTEXTILPLAST

Henryk Sakowski Sp. J.

Aleksandria 6

95-035 Ozorków

Nr umowy:

02409/20/Z00NZIP

Przedmiot
klasyfikacji:

Folia przezroczysta FR

Jest to folia wykonana z PVC.

Grubość folii: 0,75 mm $\pm$ 10%.

Klasyfikacja ogniowa: Wyrób, klasyfikuje się jako **nie zapalny**

Podstawa
klasyfikacji:

UA GS VII. 16/2002, PN-EN ISO 6940 i PN-EN ISO 6941.

Badanie stopnia palności wyrobów elastycznych.

Raport z badań LZP03-02409/20/Z00NZIP

Termin ważności:

31.08.2023

Załączniki:

—

Data:

31.08.2020

Opracowanie:

Mariusz Żołnik

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Zakładu Badań Ogniowych

dr inż. Wojciech Węgrzyński