

KLASYFIKACJA OGNIOWA w zakresie stopnia palności wyrobów elastycznych 01777.1/14/Z00NP

Zleceniodawca:**SAKO EXPO TECHTEXTILPLAST****Henryk SAKOWSKI Spółka Jawna****Aleksandria 6****95-035 Ozorków****Nr umowy:****01777/14/Z00NP****Przedmiot
klasyfikacji:****Folia przezroczysta FR.****Materiał: 100 % PVC.****Grubość folii: 0,75 mm.****Klasyfikacja ogniowa:** Wyrób, klasyfikuje się jako **niezapalny****Podstawa
klasyfikacji:**

UA GS VII. 16/2002, PN-EN ISO 6940 i PN-EN ISO 6941.

Badanie stopnia palności wyrobów elastycznych.

Raport z badań nr LP01-01777/14/Z00NP.

Termin ważności:**29.08.2017****Załączniki:**

—

Data:**29.08.2014****Opracowanie:****Mariusz Żołnik**

Kierownik
Zakładu Badań Ogniowych
dr inż. Paweł Szalik

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.